



CNPJ 09.642.212/0001-47 – IM 0013204600-0 - LICENÇA SANITÁRIA Nº 41996. VÁL. 30/11/2020.
LICENÇA AMBIENTAL Nº 010.258/2012 VÁL. 20/09/2022.

CERTIFICADO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO **DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA**

RAZÃO SOCIAL:FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FE. DA GRANDE DOURADOS.

CNPJ: 07775847/0001-97.

ENDEREÇO: RUA JOÃO ROSA GOES , Nº 1761, VILA PROGRESSO - DOURADOS/MS.

NOTA DE EMPENHO: 2017NE801191

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 06/01 a 10/01/2020 e 14/01 a 15/01/2020.

HORÁRIO INÍCIO/ TÉRMINO DO SERVIÇO: 08:00 HS AS 17:00 HS.

SERVIÇOS PRESTADOS: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D' ÁGUA DE 500 LITROS

01 (UMA) CAIXA ALMOX.(PERMANENTES) E 03(TRÊS) CAIXAS (NÚC. DE ARTES CÊNICAS).

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXAS D' ÁGUA DE 1000 LITROS:

02 (DUAS) CAIXAS (INCUBADORA) , 01 (UMA) CAIXA (NECS), 02 (DUAS) CAIXAS (NUPACE), 04 (QUATRO) CAIXAS (CEIN), 02 (DUAS) CAIXAS (BIOTÉRIO), 01 (UMA) CAIXA (COIN), 04 (QUATRO) CAIXAS (LAPACA – FCA).

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXAS D' ÁGUA (M³):

36M³ CAIXA (FACALE), 44M³ CAIXA (BLOCO A), 44M³ CAIXA (BLOCO B).

MATERIAL DO RESERVATÓRIO: CONCRETO E FERRO

FUNCIONÁRIOS: FRANCISCO SILVA E EDSON COSTA.

MÉTODO DE HIGIENIZAÇÃO:

Fechar o registro; esvaziar a caixa e deixar de 10 a 20 cm de água para a lavagem das paredes e fundo; lavagem das paredes com pano de algodão; Limpar a tampa da caixa d' água com pano úmido; retirar o restante da água suja e resíduos do fundo com uso de balde e pano limpo; Jogar-se água limpa nas paredes e fundo; retirar-se a água para secar a caixa com pano; Aplicar-se a solução de hipoclorito de Sódio a 2,5% nas paredes, na tampa e no fundo e aguarda 10 minutos; Enfim encher a caixa d' água e esperar por 30 minutos para utilizar a água.

PRINCÍPIO ATIVO E CONCENTRAÇÃO NA DESINFECÇÃO: HIPOCLÓRITO DE SÓDIO 2,5%.

TEMPO DE DURAÇÃO DA DESINFECÇÃO DE 10 MINUTOS.


MATERIAL UTILIZADO:PANO DE ALGODÃO, BALDE E MANGUEIRA.

FOCO ENCONTRADO: TERRA.

VALIDADE DO CERTIFICADO:06 (SEIS) MESES.

Centro Integrado de Vigilância Tóxica (CIVITOX)-TEL: 150 OU 3386-8655.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINICIUS DA COSTA SALES – CRMV/MS Nº 00941 ZP.


DD Limpe Dedetizadora Ltda – ME.
Responsável Técnico.

Rua Esperidião Castelo Branco, nº 69 – Parati II – Campo Grande/MS - CEP 79081-660
Tel/Fax: (67) 3346-2304/ (67) 9145-2722 - Email: ddlimpededetizadora@hotmail.com