



CNPJ 09.642.212/0001-47 – IM 0013204600-0 - LICENÇA SANITÁRIA Nº 41996. VÁL. 30/11/2020.
LICENÇA AMBIENTAL Nº 010.258/2012 VÁL. 20/09/2022.

CERTIFICADO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO **DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA**

RAZÃO SOCIAL:FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FE. DA GRANDE DOURADOS.

CNPJ: 07775847/0001-97.

ENDEREÇO: RUA JOÃO ROSA GOES , Nº 1761, VILA PROGRESSO - DOURADOS/MS.

NOTA DE EMPENHO: 2017NE801193

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 06/01 a 10/01/2020 e 14/01 a 15/01/2020.

HORÁRIO INÍCIO/ TÉRMINO DO SERVIÇO: 08:00 HS AS 17:00 HS.

SERVIÇOS PRESTADOS: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D' ÁGUA DE 5.000 LITROS

03 (TRÊS) CAIXAS (BLOCO MULTIDISCIPLINAR) E 01 (UMA) CAIXA (LAB CARNE – FCA).

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXAS D' ÁGUA DE 20.000 LITROS:

01(UMA) CAIXA (REITORIA-TAÇA), 01 (UMA) CAIXA (FCA-TAÇA), 01 (UMA) CAIXA (FCH-TAÇA), 01(UMA) CAIXA (FCS-TAÇA), 01 (UMA) CAIXA (PISCINA-TAÇA), 02 (DUAS) CAIXAS (FACE), 02(DUAS) CAIXAS (FAED), 02 (DUAS) CAIXAS (FCBA), 02 (DUAS) CAIXAS (FCH), 02 (DUAS) CAIXAS (BLOCO C), 02 (DUAS) CAIXAS (BLOCO D), 02 (DUAS) CAIXAS (BIBLIOTECA CENTRAL).

MATERIAL DO RESERVATÓRIO: CONCRETO E FERRO.

FUNCIONÁRIOS: FRANCISCO SILVA E EDSON COSTA.

MÉTODO DE HIGIENIZAÇÃO:

Fechar o registro; esvaziar a caixa e deixar de 10 a 20 cm de água para a lavagem das paredes e fundo; lavagem das paredes com pano de algodão; Limpara a tampa da caixa d' água com pano úmido; retirar o restante da água suja e resíduos do fundo com uso de balde e pano limpo; Joga-se água limpa nas paredes e fundo; retira-se a água para secar a caixa com pano; Aplicar se a solução de hipoclorito de Sódio a 2,5% nas paredes, na tampa e no fundo e aguarda 10 minutos; Enfim encher a caixa d' água e esperar por 30 minutos para utilizar a água.

PRINCÍPIO ATIVO E CONCENTRAÇÃO NA DESINFECÇÃO: HIPOCLÓRITO DE SÓDIO 2,5%.

TEMPO DE DURAÇÕDA DESINFECÇÃO DE 10 MINUTOS.


MATERIAL UTILIZADO:PANO DE ALGODÃO, BALDE E MANGUEIRA.

FOCO ENCONTRADO: TERRA.

VALIDADE DO CERTIFICADO: 06 (SEIS) MESES.

Centro Integrado de Vigilância Tóxica (CIVITOX)-TEL: 150 OU 3386-8655.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:VINICIUS DA COSTA SALES – CRMV/MS Nº 00941 ZP.


DD Limpe Dedetizadora Ltda – ME.
Responsável Técnico