

Planta Baixa - Pavimento Superior

Escala 1:100

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO SUPERIOR

AMBIENTE	ÁREA (m²)
Gabinete Professor 01	19,60m²
Gabinete Professor 02	19,60m²
Gabinete Professor 03	19,60m²
Gabinete Professor 04	19,60m²
Gabinete Professor 05	19,60m²
Gabinete Professor 06	19,60m²
Gabinete Professor 07	19,60m²
Gabinete Professor 08	19,60m²
Gabinete Professor 09	19,60m²
Gabinete Professor 10	19,60m²
Gabinete Professor 11	19,60m²
Gabinete Professor 12	19,60m²
Gabinete Professor 13	19,60m²
Gabinete Professor 14	19,60m²
Gabinete Professor 15	19,60m²
Gabinete Professor 16	19,60m²
Copa	25,80m²
Sala de Técnica	5,80m²
Hall de Acesso	5,70m²
Sanitário Feminino	15,80m²
Sanitário Masculino	16,40m²
Apoio ao Docente	26,20m²
Coordenações 01	64,80m²
Coordenações 02	64,80m²
Coordenação Administrativa	19,60m²
Secretaria de Coordenações	19,60m²
Pós-Graduação Coordenação	19,60m²
Secretaria de Pós-Graduação	19,60m²
Secretaria da Direção	19,60m²
Direção	19,60m²
Reuniões 01	60,90m²
Reuniões 02	19,60m²
Alunos da Pós-Graduação	40,55m²
Iniciação Científica	40,55m²
PET/Extenção	40,55m²
Circulação	165,10m²

LEGENDA

	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	
	ALARME	
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 litros	
	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	
	HIDRANTE	
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE VIDRO A 1,30m DO PISO ACABADO	
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO	
A2 L (mm)		CUÍDADO, RISCO DE INCÊNDIO
A3 L (mm)		CUÍDADO, RISCO DE EXPLOSÃO
A4 L (mm)		CUÍDADO, RISCO DE CORROSÃO
A6 L (mm)		CUÍDADO, RISCO DE RADIAÇÃO
A7 L (mm)		CUÍDADO, RISCO DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS TÓXICOS
P1 D (mm)		PROIBIDO FUMAR
P2 D (mm)		PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
P3 D (mm)		PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO
P4 D (mm)		PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO
S1 L/H(mm)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S2 L/H(mm)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S3 L/H(mm)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S8 L/H(mm)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DETALHES GERAIS DAS ESCADAS

VER ARQ_UFGD_2017_PB_FAEN_1214_DET. ESCADA



(QUANDO A VISÃO DO EXTINTOR FOR LATERAL, A SINALIZAÇÃO DEVE SER EM FORMA DE PRISMA)

(SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR LOCADO EM PILAR)



Detalhe - Extintor de Incêndio

Sem Escala

Detalhe - Escada - Guarda-Corpo

Sem Escala



Locação Reservatório

Escala 1:100

COR VERMELHA C/ TRAÇO DE 1cm EM MOLDURA DE 4x8cm

FUNDO BRANCO LEITOSO EM PLACA DE ACRÍLICO

1 SAÍDA EMERGÊNCIA — FIXADO NO TETO (DIRECIONAL ABAIXO)

2 SAÍDA EMERGÊNCIA — FIXADO NO TETO (DIRECIONAL EM FRENTE)

3 SAÍDA EMERGÊNCIA — FIXADO NO TETO (DIRECIONAL DIREITA)

4 SAÍDA EMERGÊNCIA — FIXADO NO TETO (DIRECIONAL ESQUERDA)

INDICAÇÃO DA ROTA DE FUGA

1- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA POR PROFISSIONAL HABILITADO.
2- FORROS , DIVISÓRIAS , TETOS, JIRAUS OU VITRINES SÃO DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.
3- AS PAREDES E/OU VEDOS SÃO DE MATERIAIS DE INCOMBUSTÍVEIS.
4- RAMPAS EXISTENTES SERÃO DE MATERIAL ANTI-DERRAPANTE E DEVERÃO MANTER CONDIÇÃO ANTI-DERRAPANTE.
5- MEIO DE FUGA CONSTITUIDO POR 02 PORTAS DE SÁIDA DE EMERGÊNCIA SINALIZADAS - ABERTURA PARA FORA.
6- TUBULAÇÕES DEVERÃO SER PINTADAS EM VERMELHO E OS DEMAIS ACESSÓRIOS (VÁLVULA DE RETENÇÃO, REGISTRO DE PARAGEM, ETC.) EM AMARELO, DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO EXPOSTAS.

Detalhe - Placas de Sinalização de Rota de Fuga

Sem Escala

NOBRE ENGENHARIA

Av. Transbrasiliana, Qd.610, Lt.03, Nova Suíça, Goiânia/GO - e-mail: brazcampos@ucl.com.br - Fones: 3941-8808 / 9971-9693

PPCIP

UFGD - MS
ENGENHARIA

Interessado: Universidade Federal da Grande Dourados - MS

Autor: Engº Civil Braz Campos - CREA 7044/D - GO

ARQUIVO: UFGD - MS - FAEN - PPCIP - 02.04.12.dwg

ÁREA DO TERRENO: -

ÁREA PERMEÁVEL: -

ÁREA CONSTRUÍDA: Total Construção: 2.090,35 m²

Nº PAVIMENTOS: 02 (Dois)

CONTEÚDO: Planta Baixa Pavimento Superior; Locação Reservatório; Legendas; Detalhes

DESENHISTA: Flávio Barbosa

FOLHA: 03/05

ENDEREÇO: Universidade Federal da Grande Dourados/MS

DATA: Abril/2012

REVISÃO:

DATA	MOTIVO	REVISOR
03/09/10	Correção a pedido do orgão	Flávio Barbosa
19/04/11	Correção a pedido do CBMMS	Flávio Barbosa
14/09/11	Correção a pedido do CBMMS	Marcus Vinicius
02/04/12	Correção a pedido do CBMMS	Flávio Barbosa

APROVAÇÃO:

www.brazcampos.com.br